



**COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE
A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.**

DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI CLUJ

Str. Decebal, nr.128, CP 400205

Tel: 0264 / 432.552, 432.350, Fax: 0264 / 432.446

Serviciul Roviniete si ACI

e-mail: servacirov@drdpcluj.ro, Tel/ Fax: 0264/432.654

CUI RO 16054368; J40/552/15.01.2004; Capital social 16.377.920 RON

Nr. înreg. _____ / _____



**APROBAT,
DIRECTOR GENERAL REGIONAL,
ing. Ilie Radu BARUTA**



CAIET DE SARCINI

„ Defectoscopie si reparatie cablu joasa tensiune A.C.I. Petea “

1. AUTORITATEA CONTRACTANTA

C.N.A.I.R. S.A. prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Cluj

2. AMPLASAMENT

Agentia de Control si Incasare Petea – Vama Petea, judetul Satu Mare

3. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

Prezentul caiet de sarcini stabileste conditiile tehnice si de calitate privind achizitionarea serviciilor de „ Defectoscopie si reparatie cablu joasa tensiune A.C.I. Petea “, cod CPV 50532400-7 Servicii de reparare și de întreținere a echipamentului de distribuție electrica.

4. SERVICII SOLICITATE

- Detectarea locului de defect
Dupa depistarea defectului de catre firma specializata se va intocmi o nota de constatare in care se va preciza:
-modul de remediere a defectiunii
-costul estimativ al remedierii defectiunii
- Reparatia cablului electric 0,4kV care asigura alimentarea cu energie electrica a cladirii Agentiei de Control si Incasare Petea de pe sens intrare in tara si a cabinei operator situata pe sens iesire din tara.

Tinand cont ca depistarea locului de defect este o veriga obligatorie in tehnologia de reparare a unui cablu electric, se impune efectuarea acestui serviciu cu o firma specializata si autorizata ANRE.

5. CANTITATI

Cantitatile necesare sunt cuprinse in listele de cantitati anexate caietului de sarcini.

6. INCERCARI SI VERIFICARI, PERFOMANTE FUNCTIONALE

Verificarile si incercarile cablurilor electrice reparate se vor face de catre executant, care va emite buletine de incercari/verificari, conform PE 116/94.

Dupa reparatie, cablul electric trebuie sa aiba caracteristicile functionale initiale (Rezistente de izolatie, intre faze, intre faza si nul).

7. GARANTII

Pentru serviciile efectuate se va oferi garantie pe o perioada de 1 an.

8. DOCUMENTATIA DE REFERINTA

Documentatia de prestare a serviciului este detinuta de firma specializata.

a) Standarde si norme

- STAS 9436/2-80 Cabluri si conducte electrice. Cabluri de energie joasa si medie tensiune. Clasificare si simbolizare.
- PE 116/94 Normativ de incercari si masuratori la echipamente si instalatii electrice.
- Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni pana la 1000v c.a. si 1500v c.a. si 1500v c.c. -I7/2002
- Ghid pentru instalatii electrice cu tensiuni pana la 1000v c.a. si 1500v c.c. -GP 052/2000.
- STAS 12604/4-89 Protectia impotriva electrocutarilor prin atingere indirecta
- C 56-2000 Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si a instalatiilor
- C300-1994 Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente acestora

b) Reglementari legale

- Legea nr.307/2006 Legea privind apararea impotriva incendiilor
- Legea nr. 10/1995 Legea privind calitatea in constructii
- OUG 195/2005 privind protectia mediului
- HG 457/2003 privind asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente de joasa tensiune modificata cu HG 1514/2003;
- Legea nr.319/2006 privind sanatatea si securitatea in munca

9. CERINTE PRIVIND SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA

Pe tot parcursul prestarii serviciilor se vor respecta prevederile legislatiei in vigoare privind securitatea muncii, Legea nr.319/2006.

Personalul de executie va fi autorizat conform normelor specifice de protectia muncii pentru instalatiile electrice.

Prestatorul va instrui personalul propriu care executa lucrarile cu normele specifice de protectia muncii pentru acest gen de lucrari.

10. CERINTE PRIVIND ACTIUNEA ASUPRA MEDIULUI

Prestarea serviciilor de va face fara nici un efect negativ asupra mediului ambient (aer, sol, apa, poluare sonora, etc)

11. CERINTE PRIVIND PRESTAREA SERVICIILOR

Prezentare atestat ANRE.

Termen de interventie: maximum 10 zile de la primirea comenzii.

12. CRITERIUL DE ATRIBUIRE

Pretul cel mai scazut/valoare totala.

13. RECEPTIA SERVICIILOR

Receptia se va face in baza unui proces verbal de receptie intocmit la finalizarea serviciilor prestate semnat de catre operatorul economic, in prezenta unei comisii numite din partea beneficiarului.

14. MODALITATI SI TERMENE DE PLATA

Plata se va efectua in baza facturii fiscale inaintata de operatorul economic, care va fi insotita de urmatoarele documente :

- situatia de lucrari ;
- nota de constatare ;
- buletine de masuratori

Documentele vor fi vizate de catre cei responsabili din partea A.C.I. (sef A.C.I. Petea).

Plata se va efectua in termen de 30 zile de la data inregistrarii facturii la sediul achizitorului.

Cerintele impuse in prezentul caiet de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale. In acest sens orice oferta de baza prezenta, care se abate de la prevederile Caietului de Sarcini, va fi luata in considerare, dar numai in masura in care propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minimale din Caietul de sarcini.

DIRECTOR ECONOMIC SI COMERCIAL

Ec. Aneta VISAN

27. NOV. 2017

DEPARTAMENT VENITURI

Ec. Felix BUZGAU

Serviciul Roviniete si ACI

An. Carmen SIMA

SCHEMA DE ALIMENTARE

PT. CLĂDIRILOR - AND

- PCTF. PETEA

SC. 1:10000

