

**COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE
prin D.R.D.P. CLUJ**

CAIET DE SARCINI

**“Achizitie servicii de intretinere si reparatii a sistemelor de climatizare, aflate in
dotarea DRDP Cluj”**

2017

CAPITOLUL 1. DENUMIREA ACHIZITIEI

1.1 *Obiect si domeniul de aplicare*

Prezentul caiet de sarcini se refera la prestarea de servicii de intretinere si reparatii a instalatiilor de climatizare, aflate in dotarea DRDP Cluj .

Cod CPV : 50730000-1 Servicii de intretinere si reparatii a instalatiei de climatizare

CAPITOLUL 2. SOLICITARILE AUTORITATII CONTRACTANTE

2.1 *Perioada de desfasurare a contractului*

Perioada de desfasurare a contractului este de 12 luni de la data semnarii contractului de furnizare a serviciilor, cu posibilitatea prelungirii acestuia conform legislatiei in vigoare.

2.2 *Locul de desfasurare a activitatii*

Servicii de intretinere si reparatii a instalatiei de climatizare, se vor efectua la punctele de lucru ale DRDP Cluj, mentionate in ANEXA 1.

2.3 *Descrierea Serviciilor/Reparatiilor*

Serviciile de intretinere constau in :

A. Intretinere prin efectuarea unei revizii anuale care sa cuprinda:

1. verificare si completare agent frigorific
2. verificare parametri sistem
3. pentru unitatea internă:
 - demontare/curățare/ montare filtre de aer
 - curățare cu aer sub presiune
 - curățare cu lichid antibacterian
 - curățarea carcasei cu soluție detergent
4. pentru unitatea externă
 - demontare/ curățare/ montare capace
 - curățarea condensatorului cu aer sub presiune

Remedierea defectelor aparute la instalații de aer condiționat

B.Remedierea Tevilor sparte:

- Sudat cu aliaj de argint, bercuit
- Uscat instalatie, vidat
- incarcare

C.Intervențiile/Reparatiile/Piese constau în:

- constatarea/diagnosticarea defecțiunii;
- stabilirea pieselor de schimb/subansamblelor/materialelor necesar a fi înlocuite;
- remedierea echipamentului, cu înlocuirea componentelor defecte (dacă este cazul), costul componentelor fiind asigurat de Prestator

Remedierea defectelor se va face exclusiv după acceptarea de către autoritatea contractantă a devizului de reparații.

Ofertantul va suporta toate cheltuielile legate de deplasarea personalului de specialitate al acestuia la adresele din anexa 2 ale Autorității contractante, precum și transportul pieselor de schimb/subansamblelor/materialelor necesare efectuării reparațiilor.

La piesele de schimb se va practica un adaos comercial de maxim 10% față de prețul de pietei.

2.4 CERINTELE TEHNICE ALE ACHIZITORULUI

- Asigurarea functionării la parametrii nominali a instalatiilor de climatizare cu agent aflat în dotarea punctelor de lucru ale DRDP Cluj;

- Operațiile de întreținere, reparatie și revizii să fie efectuate conform procedeelor tehnologice, normelor de timp și condițiilor de calitate impuse de producătorul instalatiilor de climatizare, respectiv normativelor în vigoare;

- Prestatorul trebuie să detine personal calificat și autorizat pentru operațiunile ce vor fi efectuate în perioada derularii contractului.

- Eventualele pagube produse datorită reparațiilor, reviziilor, proiectelor gresit efectuate de către prestator, vor fi suportate în totalitate de către acesta.

- Timpul de intervenție pentru diagnosticare și reparare este de 12 ore din momentul instiintării oficiale în scris de către DRDP Cluj (fax, mail, comanda etc.)

- Perioada de garanție pentru intervențiile efectuate trebuie să fie conform legislației în vigoare, de 6 luni pentru manopera și de 1 an pentru piesele înlocuite.

- În cazul apariției unor defectiuni în perioada de garanție, intervenția trebuie efectuată în maxim 12 ore, iar reperele defecte (piesele aflate în garanție) vor fi înlocuite pe cheltuiala prestatorului, lucrarea va primi o nouă garanție .

- Piese de schimb defecte care au fost înlocuite datorită reparațiilor efectuate vor fi predate beneficiarului.

- Vor fi utilizate numai piese și produse omologate, necesare remedierii defectiunilor aparute.

- Prestatorul trebuie să respecte normele de protecția muncii și PSI, iar în cazul producerii unor evenimente din vina lui, prestatorul este responsabil de producerea acestora, fără alte solicitări ale achizitorului.

CAPITOLUL 3. DOCUMENTE CARE STAU LA BAZA EFECTUARII REPARATIEI

În timpul derularii contractului, se vor intocmi următoarele documente :

- proces verbal de constatare tehnică a defectiunilor existente, semnat de către o comisie mixtă (delegați ai achizitorului, respectiv prestatorului)

- în baza procesului verbal de constatare tehnică, prestatorul va intocmi devizul antecalcul în care vor fi menționate piesele de schimb și materialele necesare, cu prețul aferent fiecarei.

Devizul se va prezenta beneficiarului pentru verificare și acceptare. Prețul pieselor de schimb trebuie să fie cele practice pe piata și să conțină un adaos de maxim 10% . Beneficiarul are dreptul de a prospecta piata și în baza prețurilor constatate să accepte sau nu prețurile din Deviz. Prețurile pentru manopera trebuie să fie cele din ofertă.

- reparatia se va efectua doar după emiterea comenzi de reparatie de către achizitor

- la receptia fiecarui serviciu se vor efectua probe functionale, in prezența delegaților DRDP Cluj desemnati.

Prestatorul va emite Proces Verbal de Recepție, avizat și de către personalul abilitat al DRDP Cluj.

- la decontare, alăturate facturii fiscale vor fi anexate : devizul de reparatie, certificatul de garantie pentru lucrare, procesul verbal de receptie, facturi în copie xerox aferente pieselor de schimb care au fost înlocuite

CAPITOLUL 4. OFERTA FINANCIARA

In functie de serviciile solicitate de catre DRDP Cluj, prestatorul va ofera urmatoarele : Servicii de intretinere; Servicii de reparatie/inlocuire piesa defecta; toate aceste servicii vor contine cheltuielile cu deplasarea la locatiile din anexa 1.

CAPITOLUL 5. CAPACITATEA TEHNICA

- Operatorul economic trebuie să facă dovada că este specializat în servicii de întreținere și reparare a instalațiilor de climatizare pentru care depune oferta

- Operatorul trebuie să detină un număr minim de una echipe mobilă, format din personal calificat, autoturism dotat cu scule necesare (specifice intervențiilor în teren) pentru efectuarea reparațiilor instalațiilor de climatizare aflate la punctele de lucru

CAPITOLUL 6. ALTE PRECIZARI

In cazul in care D.R.D.P. Cluj primește și alte puncte de lucru (districte, laborator, locuinte de serviciu, etc) dotate cu instalații de climatizare (echivalente), sau intenționează să efectueze reparații la puncte de lucru altele decât cele cuprinse în ANEXA 1, printr- un act adițional operatorul economic va presta servicii de reparații și întreținere pentru acestea, respectând prețurile practice în ofertă financiară aferentă secției unde are locația punctului de lucru .

Se depune ofertă de pret completă pentru toate locațiile menționate în ANEXA 1.

De comun acord partile pot să negocieze pretul la categoria de produse (piese) care nu au fost prevăzute în caietul de sarcini, prin efectuarea unui studiu de piață și acceptarea de către partea preturilor și condițiilor. Valoarea acestor modificări nu vor depăși 10% conform art. 221, alin.1, lit. (ii) din legea 98/2016.

NOTA

1. Valoarea de contract estimată nu este obligatorie pentru autoritatea contractanță . Aceasta se va realiza în funcție de nevoile autorității contractante.

Operatorul economic este direct răspunzător pentru corectitudinea documentelor de calificare depuse, a ofertei tehnice depuse precum și a documentelor emise în timpul derularii contractului .

2. Cerințele impuse în prezentul Caiet de sarcini vor fi considerate ca fiind minime. În acest sens orice ofertă de bază prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de Sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsură în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minime din Caietul de Sarcini .

Serviciu Administrativ – Arhiva
Sing. Florin Chiorean

Anexa nr.1

LOCATII DRDP CLUJ

Nr.	Denumire locatie	Adresa	Nr. aparate
1.	DRDP Cluj	Cluj-Napoca, Str. Decebal, nr. 128	66
2.	Laborator	Apahida, Str. Liberatati nr. 4	10
3.	SDN Cluj	Cluj-Napoca, Str. Dunarii, nr. 24	3
4.	District Gilau	Gilau, DN 1 km, 498+700	1
TOTAL			80

Serviciu Administrativ -Arhiva
Sing. Florin Chiorean

