

**COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE
A INFRASTRUCTURII RUTIERE DIN ROMANIA**

DIRECTIA REGIONALA DRUMURI SI PODURI CLUJ

Str. Decebal nr.128

Tel.: 0264 / 432521, Fax: 0264 / 432446

CUI 16054368; J40/552/15.01.2004; Capital social 16.377.920 RON

COMPARTIMENT Prevenire si Protectie

Nr. inreg. _____ / _____



APROBAT
DIRECTOR GENERAL REGIONAL
Ing. Radu Ilie Baruta

CAIET DE SARCINI

**cu privire la prestarea de servicii de verificare, intretinere si
reparatii mijloace de prima interventie P.S.I. din dotarea
Directiei Regionale de Drumuri si Poduri Cluj**

Date generale:

Denumirea unitatii:

DIRECTIA REGIONALA DRUMURI SI PODURI CLUJ

Adresa unitatii:

Str. Decebal nr.128 Cluj- Napoca

Telefon centrala 0264-432552

Telefon Compartiment Prevenire si Protectie 0264- 432552 sau 0755032293

Legislatia care prevede lucrarile de verificare, intretinere si reparatii a mijloacelor de prima interventie PSI

- OG 163/2007 privind Normele de aplicare a Legii 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor

- Alte prevederi:

- Prestatorul va trimite oferta la adresa de mai sus

- Preturile vor fi in moneda nationala

- Prestatorul de servicii privind verificarea , intretinerea si repararea mijloacelor de prima interventie de aparare impotriva incendiilor va prezenta odata cu oferta certificatul de atestare pe firma eliberat de Centrul de Studii si Experimentari si Specializare Bucuresti :

1. Certificatul de competenta personala si atestarea ISCIR, certificat ISO 9001.

2. Autorizatie in baza regulamentului de organizare si functionare a Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta aprobat prin HG 1490/2004 cu modificarile ulterioare a HG 259/2005 si a Ordinului MAI 87/2010 pentru aprobarea metodologiei de autorizare a personalului care efectueaza lucrari in domeniul apararii impotriva incendiilor .

3. Autorizare in domeniul atestarii si supravegherii tehnice la umplere , verificare tehnica periodica si reparatii butelii destinate PSI .

4. Odata cu oferta de pret pentru verificare si incarcare stingatoare se va oferta contravaloarea pentru materiale si piese de schimb pentru fiecare tip de stingator. La aceasta oferta se va anexa si lista cu pretul unitar pentru materialele / componentele ce sunt necesare pentru capitolul „ piese de schimb si alte materiale – Valoarea alocata pentru piese de schimb si alte materiale, este mentionata in anexa 1.

- Pentru toate tipurile de stingatoare problematica urmarita consta in curatare si reprotectare adecvata, functionalitatea subansamblurilor componente si rezistenta interna a recipientilor

- La stingatoarele cu pulbere se va verifica starea de incarcare a buteliei de CO₂ (abaterea fiind de 1% fata de greutatea inscriptionata), starea calitativa a pulberii (neadmitandu-se tasarea sau aglomerarea) si inlocuirea pulberii daca este cazul.

- La stingatoarele cu CO₂ se va verifica starea de incarcare prin cantarirea stingatorului (abaterea maxima fiind de 1% fata de greutatea inscriptionata)

- Verificarea si incarcarea nu se va efectua la sediul unitatilor DRDP , toate stingatoarele se vor retrage in atelierul prestatorului unde vor fi supuse obligatoriu la suprapresiune si deasemeni unde se va face o constatare amanuntita stabilindu-se si posibilitatea repararii (inlocuirea cu subansamble noi astfel incat acestea sa nu depaseasca pretul de achizitie stabilit la capitolul piese de schimb si alte materiale) .

- Avand in vedere ca la nivelul subunitatilor in perioada cat se efectueaza verificarea , repararea si umplerea mijloacelor de interventie , nu se asigura necesarul mijloacelor de stingere a incendiilor , perioada maxima acceptata pentru efectuarea acestor servicii nu va depasi 48 ore .

- In cazul in care este necesar a se interveni pentru repararea terminalelor de hidranti , prestatorul de servicii va inlocui piesele defecte , fara a fi depasita valoarea globala la capitolul “ piese de schimb si alte materiale “ , acestea incluzand si contravaloarea manoperei prestate .

- Prestatorul impreuna cu delegatul beneficiarului vor intocmi un proces verbal din care sa rezulte numarul si tipul stingatoarelor ce trebuiesc incarcate in totalitate , numarul si tipul stingatoarelor care trebuiesc completate cu incarcatura ,numarul si tipul stingatoarelor ce necesita a fi reparate si numai dupa aceea prestatorul poate efectua lucrarile de verificat , incarcat si reparat. In acest scop prestatorul va solicita prezenta delegatului din partea beneficiarului .

- Mijloacele de prima interventie (stingatoarele) vor fi aduse in atelierul prestatorului de catre beneficiar

- Se va intocmi un proces verbal de predare-primire dupa modelul de mai jos :

PROCES VERBAL

Subsemnatul.....in calitate de reprezentant al firmei
prestatoare.....in prezenta d-lui.....din partea
unitatii.....(central DRDP, central SDN, laborator, district) am predat
urmatoarele stingatoare :

P1 =.....buc
P3 =.....buc
P5 =.....buc
P6 =.....buc
P7 =buc
P10 =.....buc
P50 =.....buc
P100 =.....buc
G3 =..... buc
G6 =.....buc
Hidrant = buc

Data

.....

Prestator
Semnatura si stampila

Beneficiar
Semnatura si stampila

La terminarea prestatiilor prestatorul obligatoriu va aplica eticheta standardizata cu numele celui care a efectuat prestatia ,semnatura acestuia, data si stampila.

La documentele de plata (factura) prestatorul obligatoriu va prezenta anexat urmatoarele :

Antetul firmei prestatoare.

SITUATIE DE LUCRARI

Nr.....din.....

privind verificarea, incarcarea si repararea mijloacelor de prima interventie PSI la DRDP Cluj

MANOPERA

Mijloace PSI	Verificat lei	Incarcat lei	Reparatii lei	Total lei
P1 =..... buc x pret/ buc				
P3 =buc x pret/ buc				
P5 =.....buc x pret/buc				
P6 =.....buc x pret/buc				
P7 =.....buc x pret/buc				
P10 =.....buc x pret/buc				
P50 =.....buc x pret/buc				
P100 =.....buc x pret/buc				
G3 =.....buc x pret/buc				
G6 =.....buc x pret/buc				
Hidranti = buc x pret/buc				
TOTAL MANOPERA				

MATERIALE

Denumire material	Cantitate	TOTAL Lei
	Cantitatea x pret unitar	
TOTAL MATERIALE		


CENTRALIZATOR

MANOPERA	=	LEI
MATERIAL	=	LEI
TOTAL	=.....	LEI
TVA	=.....	LEI
TOTAL GENERAL	=.....	LEI

Prestatorul va emite la terminarea lucrarilor un certificat de calitate si un certificat de garantie semnat si parafat.

Situatiile de lucrari si facturile vor fi admise la plata numai dupa ce in prealabil au fost verificate de compartimentul de Prevenire si Protectie din DRDP Cluj

COMPARTIMENT Prevenire si Protectie
Expert SSM Bozbici Florin



**Anexa 1 la caietul de sarcini - Tabelul centralizator cu
estimarea costurilor referitor la prestările de servicii de verificare,incarcare, reparare a stingatoarelor din dotarea DRDP Cluj**

Nr. crt	Tip	Cantitate buc	Verificat stingatoare			Incarcat stingatoare			Manopera reparat si vopsit			Valoare alocata piese de schimb alte material		TOTAL
			Buc.	Pret faraTVA	Lei fara TVA	Buc	Pret fara TVA	Lei fara TVA	Buc	Pret fara TVA	Lei fara TVA	lei fara TVA	GENERAL	
1	P1	97	20			77			75.00					
3	P3	52	20			32			20.00					
4	P5	19	5			14			15.00					
5	P6	505	150			355			125.00					
6	P7	1	0			1			1.00					
7	P10	2	1			1			2.00					
8	P50	4	0			4			4.00					
9	P100	17	11			7			10.00					
10	G3	1	0			1			1.00					
11	G6	1	1			0			0.00					
12	Hidrant interior	14	14											
Total												2025,00		

Tabel centralizator pentru piese de schimb si alte materiale necesare pentru reparatii stingatoare

1. Dispozitiv declansator stingator portabil P50, P100
2. Dispozitiv declansator stingator portabil P1- P10
3. Manometru presiune
4. Furtun refulare stingator portabil
5. Furtun refulare stingator carosabil
6. Colier prindere furtun
7. Butelie CO2

lei / bucata
lei / bucata
lei / bucata
lei / bucata
lei / bucata
lei / bucata
lei / bucata

RECAPITULARE :

Verificat stingatoare
Incarcat stingatoare
Reparatii si vopsit stingator
Piese de schimb ,alte mate
TOTAL estimat

Compartiment Prevenire si Protectie
Expert SSM Bozbici Florin